

Protokol o zkoušce vzorku . 2023/1882

Zadavatel: Obec Popovice
 p.78
 25001 Popovice

Místo odb ru: Popovice, p.16,

Klasifikace vzorku: Pitná voda

len ní: voda pitná, ve ejné zásobení

Odb r provedl Aneta Adamová, VHS Benešov

Datum odb ru: 16.10.2023 08:25

Datum p íjmu: 16.10.2023 13:50

Ukon ení: 20.10.2023

Strana: 1 / 1

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit
* teplota vzorku	°C	7,0	SOP 19		
pach		p íjatelný	SOP 1		0
chu		p íjatelná	SOP 25		0
barva	mg/l Pt	2,5	SOP 2	± 10 %	20
zákal	ZF(n)	0,9	SOP 3	± 5 %	5
pH		6,5	SOP 4	± 0,1	6,5-9,5
chem. spot . kysl.	mg/l	1,35	SOP 6	± 5 %	3
železo	mg/l	< 0,020	SOP 10		0,2
amonné ionty	mg/l	< 0,050	SOP 12		0,5
dusitany	mg/l	< 0,015	SOP 13		0,5
dusi nany	mg/l	35,9	SOP 30	± 10 %	50
konduktivita	mS/m	24,50	SOP 17	± 3 %	125
chlor volný	mg/l	< 0,050	SOP 16		0,3
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0
po ty kolonií p í 36°C	KTJ/ml	0	SOP 22		40
po ty kolonií p í 22°C	KTJ/ml	15	SOP 22	± 20 %	200

Limitní hodnoty p evzaty z vyhl. . 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody.

U vzork vzorkovaných neposouzen ěru í laborato za kvalitu odb ru, ale pouze za správné provedení posouzené zkoušky.

Metody nepodléhající posouzení ASLAB jsou ozna eny * p ed názvem.

Nejistota m ění [NM] je rozší ená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní sm rodátné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze p esn kvantifikovat.

Metody nepodléhající posouzení ASLAB jsou ozna eny * p ed názvem.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý. V p ípad ě, že odb r vzorku provedl "Zákazník" - datum a as odb ru je dle vyjád ění subjektu, který odb r provedl.

V Benešov 21.10.2023

vedoucí laborato e : Ji í Žovinec


 VODOHOSPODÁŘSKÁ
 SPOLEČNOST BENEŠOV
 a.s.
 Černošská 1600, 256 13 Benešov
 IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
 - 23 -